

## АНКЕТА

Обследования общественного здания главного корпуса  
для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН)  
№1/2018

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области  
«Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский»  
601551, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский, ул. Строительная, д. 28  
Тел./факс 8(49241) 2-92-30 posgus\_pni@uszn.avо.ru

*(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)*

1. Вид деятельности\* Социальная защита

2. Форма собственности объекта государственная  
*(федеральная, государственная, муниципальная, негосударственная)*

4. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное здание, 1975г.п., капитальный ремонт -2008 год, базовый материал: стены – кирпич, перегородки –кирпич, дерево, фундаменты – железобетонные, перекрытия железобетонные, материал лестниц- ж/бетон  
*(отдельно стоящее здание, \_\_\_ этажей; встроенное; пристроенное; этаж: в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)*

5. Объем предоставляемых услуг Количество обслуживаемых граждан – 27 человек  
*(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)*

*\*социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания*

**1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Сроки выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
A1	<b>Крыльцо / входная площадка</b>						
	Высота площадки	СМ	-	105			
	Габариты площадки: ширина X глубина,	СМ	>220x220	270x370	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	наличие	К, О, С		
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	к, о, с		
	Навес		наличие	наличие	к, о		
A1	<b>Лестница наружная</b>						
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	СМ	80	отсутств.	с	установить	4 кв. 2018г.
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутств.	с	установить	4 кв. 2018г.
	Поручни с двух сторон		наличие	наличие	о		
	- на высоте	СМ	90	90	о, с		
	нетравмирующим окончанием	СМ	>30	30	о, с		
A1	<b>Пандус наружный</b>		наличие	наличие			
	Ширина марша	СМ	100	130	к		
	Уклон	Н/L	<1/12	1/12	к		
	Высота одного подъема	СМ	<=80	80	к		
	Разворотные площадки:				к		
	-внизу	СМ	>150 x150	150x150			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	СМ	>150 x150	150x150			
	Поручни с двух сторон:		наличие	наличие	К,О		
	- на высоте		70	70	к		
	- на высоте	СМ	90	70	о		
	нетравмирующим окончанием	СМ	>30	30	к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	к, о		
	<b>Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)</b>		наличие	отсутств.	к, о		
11	<b>Тамбур</b>						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	220x130	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	160	к		

	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	2	к	
--	---------------------------------------	----	---------	---	---	--

**2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Сроки выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
25	<b>Коридоры/холлы</b>						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	120	к		
	Разворотные площадки	см	>150x150	150x150	к		
	Тактильная направляющая полоса, осязаемая ногой или тростью перед поворотами и входными дверьми				к, о, с, г		
	<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	<b>к, о, с, г</b>		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж	2	о		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж	2	к		
	Выступы в зоне движения	см	<10	отсутств.	с		
24	<b>Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>			
	Высота подъема	м		3,6			
	Уклон марша	Н/Л	<1/2	1/2	о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	60	-	с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	с		
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	о, с		
	- на высоте	см	90	93	о, с		
	нетравмирующим окончанием	см	30	30	о, с		
	<b>Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)</b>						
	<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>		<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>			
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110		к		
	- ширина дверного проема	см	>80		к		
	- поручни		<b>наличие</b>		о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		<b>наличие</b>		с		
	Знак доступности		<b>наличие</b>		к, с		
	<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>		<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>			
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	Н/Л	<1/12		к		
	Разворотные площадки вниз, вверху.	см	>150 x150		к		
	Поручни с двух сторон:		<b>наличие</b>		к, о		

- на высоте	см	70	-	к	
-на высоте	см	90	-	о	
-горизонтальные завершения внизу и вверху	см	30	-	к, с	
<b>Пандус переносной</b>		наличие	-	к	
<b>Подъемник для инвалидов</b>		наличие	-		
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)		наличие	-	к, о	
<b>Обеспеченность автотранспортом:</b> - специализированные автомашины ГАЗель			1 шт.	к, о, с, г	

### 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Сроки выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
34	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>	ед.		отсутств.			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110				
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150				
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
47.48	<b>Обслуживание в кабинете № 1-12</b>	ед.		12			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	90	к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	150	о		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x150	150x150	к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	75x110	к, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>	ед.					
	Ширина полосы движения	см	>120	125	к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	110	к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>	ед.		отсутств.			
	Ширина x глубина	см	>160 x180		к		
	Место для сидения		наличие		о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		о		

<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>							
	<b>Зал (зрительный, читальный, спортивный, ожидания и пр.)</b>	ед.		<b>2</b>	Для всех категорий		
	Доля мест для колясочников	%	<b>&gt;2</b>	<b>8</b>			
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	<b>&gt;120</b>	<b>120</b>			
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	<b>&gt;1</b>	<b>отсутств.</b>		Подключить 2 шт.	4кв. 2018г.
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>							

#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Сроки выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
28,30	<b>Санузел</b>		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>			
	Знак доступности помещения		<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	К, О		
	Ширина дверного проема		<b>&gt;90</b>	<b>90</b>			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	СМ	<b>30</b>	<b>отсутств.</b>	<b>с</b>		
	Количество кабин	ед.	<b>&gt;1</b>	<b>1</b>	К, О		
	- ширина дверного проема	см		<b>90</b>	<b>к</b>		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	<b>&gt;180 x165</b>	<b>220x160</b>	<b>к</b>		
	-опорные поручни		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	К, О		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	<b>&gt;80 x120</b>	<b>80x120</b>	<b>к</b>		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		<b>наличие</b>	<b>+</b>	<b>О</b>		
	<b>Знак доступности кабины</b>		<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	К, О		
	Раковина с опорным поручнем		<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X	см	<b>&gt;130 x85</b>	<b>150x87</b>	<b>к</b>		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	<b>75-85</b>	<b>75</b>	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	<b>30</b>	<b>отсутств.</b>	<b>с</b>		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего</i>						

## 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

№№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>		<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>С</b>		
	<b>Надписи:</b>		<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>С, Г</b>		
	Размещение на высоте	СМ	<b>&lt;160</b>	<b>170</b>	<b>к, с, г</b>		
	Высота прописных букв	СМ	<b>&gt;7,5</b>	<b>4</b>	<b>с</b>		
	Освещенность		<b>наличие</b>	<b>-</b>	<b>с</b>		
	<b>Указатели, пиктограммы:</b>			<b>-</b>	<b>с</b>		
	Размещение на высоте	СМ	<b>&lt;200</b>	<b>162</b>	<b>к, с</b>		
	Высота прописных букв	СМ	<b>&gt;7,5</b>	<b>8</b>	<b>с</b>		
	Освещенность		<b>наличие</b>	<b>-</b>	<b>с</b>		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	ШТ.	<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>с</b>		
	-высота размещения	см	<b>60-110</b>		<b>с</b>		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		<b>наличие</b>		<b>с</b>		
	-на кнопках управления лифта		<b>наличие</b>		<b>с</b>		
	-на поручнях лестниц		<b>наличие</b>		<b>с</b>		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	<b>не менее одного</b>	<b>отсутств.</b>	<b>г</b>		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	<b>не менее одного</b>	<b>отсутств.</b>	<b>с, г</b>		
	(АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>к</b>		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>с</b>		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			<b>отсутств.</b>			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>г, с</b>		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	<b>наличие</b>	<b>отсутств.</b>	<b>К, О, С, Г</b>		

только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

## 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ п/п	Элементы генплана	Едини- цы изме- ре-ния	Норматив	Факти- ческая величина	ДляМГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Вход на территорию</b>						
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	100	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	наличие	к, о, с		
<b>2</b>	<b>Автостоянка посетителей</b>						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	13	к, о		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>ю	70%	к, о		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500		к		
<b>3</b>	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения:	см	>180	800	к, о		
	-указатели направления движения		наличие	отсутств.	к, о, г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	отсутств.	с		
	-места отдыха: через 200 м		наличие	наличие	о		
<b>4</b>	<b>Открытая лестница:</b>						
	-высота подъема	м		1,3			
	-поручни на высоте	см	90	90	о		
	-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	90	с		
<b>5</b>	<b>Пандус</b>	%	<ю	наличие	к, о		
	-высота подъема						
	-уклон	Н/Л	<1/10	1/10	к, о		
	Поручни с двух сторон						
	-на высоте	см	70	70	к		
	-на высоте	см	90	70	о		


## 7. ВЫВОДЫ

В учреждении могут быть размещены следующие категории МГН:  
«К» - колясочники, «О» - нарушение опорно-двигательного аппарата,  
«Г» - нарушение слуха и «С» - нарушение зрения. Указанные  
категории разместятся на первых этажах главного и спального  
корпусов.

**Руководитель рабочей группы по обследованию объекта**  
специалист по охране труда

(должность)

(подпись)



( Е.В. Серебрякова )

(фамилия)

### Приложения.

1. Планы (схемы планов) этажей, имеющих помещения для  
обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

\* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями  
жизнедеятельности (МГН): К - колясочники, О - с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с  
нарушениями слуха

**Руководитель объекта**  
директор

(должность)

(подпись)



( Т.Б. Скулова )

(фамилия)

